


## 1. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie alle in dieser Anweisung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter.

- Das Gerät ist nur zur Raumluftwärmung und zur Trocknung von Handtüchern, Kleidungsstücken und ähnlichen Textilien innerhalb geschlossener Räume geeignet.
- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektro-Fachkraft installiert werden.
- Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur von einer Fachkraft bzw. dem Kundendienst ausgeführt werden.
- Im Fehlerfall (z.B. Gerät oder Zuleitung beschädigt, keine Funktion) Gerät vom Netz trennen. Sicherung ausschalten.
- Bei längerer Außerbetriebnahme das Gerät vom Netz trennen.
- Heizgerät nicht abdecken, Brandgefahr!
- Heizgerät nicht durch Kinder oder andere Personen betreiben, die nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen. Sicherstellen, dass Kinder nicht am Gerät spielen.
- Vorsicht! Außenflächen werden bei Betrieb heiß.
- Gerät nicht in Räumen benutzen, in denen entzündliche Gase oder Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden.
- Vorsicht! Nach automatischem Einschalten des Gerätes können Gefahren entstehen, z.B. könnten zwischenzeitlich zugedeckte oder verstellte Geräte Brände auslösen.
- Sicherstellen, dass die Mindestabstände, insbesondere zu leicht entzündbaren Gegenständen oder wärmeempfindlichen Kunststoffen, eingehalten werden (siehe Abschnitt "2. Mindestabstände")
- Die Anschlussleitung darf nicht über das heiße Gerät gelegt werden.



### Montageablauf:

Das Heizgerät muss mit 3 Schrauben an der Wand befestigt werden (siehe Skizze).

1. Transport-Sicherungsschraube herauslösen und Wandhalter aus der Geräterückwand entnehmen.
2. Befestigungslöcher für Wandhalter waagrecht anzeichnen.
3. Löcher bohren, dübeln und Wandhalter mit 2 Schrauben befestigen.
4. Schrauben für Sicherungsglasche herausdrehen. Sicherungsglasche um 180° drehen und wieder an der Geräterückwand befestigen.
5. Heizgerät in Wandhalter einhängen und Bohrloch für Sicherungsglasche anzeichnen.
6. Heizgerät aushängen. Befestigungsloch für Sicherungsglasche bohren und dübeln.
7. Heizgerät wieder einhängen und Sicherungsglasche an der Wand festschrauben.

## 2. Mindestabstände, Montage

Das Heizgerät darf nur in senkrechter Anordnung, an einer senkrechten Wand montiert und betrieben werden.

Bei der Montage sind die Schutzbereiche nach VDE 0100 Teil 701 zwingend zu beachten.


Das Gerät ist so zu installieren, dass die Bedienelemente nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können.

Das Gerät nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose anbringen.

Die Netzanschlussdose muss nach der Montage zugänglich sein.

Die in der Montageskizze angegebenen Mindestabstände sind unbedingt einzuhalten.

Ferner ist an der Gerätevorderseite ein Abstand von mindestens 500 mm zu leicht entzündlichen Gegenständen einzuhalten.



Ansicht von vorn. Montage Maße in mm

### 3. Elektrischer Anschluss

In die festverlegte elektrische Installation ist eine Trennvorrichtung vorzusehen mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol (z.B. Sicherungsautomat).

Die aktuellen Vorschriften nach VDE 0100 Teil 701 und die relevanten Installationsvorschriften müssen zwingend beachtet werden.

Bei der Installation im Badezimmer ist als Schutzmaßnahme ein Fehlerstromschalter (FI  $\leq 30$  mA) vorgeschrieben!

Zusätzlich zu den Leitungen für den Netzanschluss (L - braun, N - blau) ist eine Steuerleitung (schwarz) für externe Temperaturabsenkung vorgesehen.

Die Steuerleitung muss nicht phasengleich zum Netzanschluss sein.


Aufgrund der schutzisolierten Ausführung, verfügt das Gerät über keinen Schutzleiter.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### 4. Automatische Temperaturabsenkung

Die schwarze Steuerleitung ist für eine automatische Temperaturabsenkung um 3,5° C vorgesehen, z. B. über eine externe Zeitschaltuhr oder über ein Pilotgerät der Baureihe "ecocomfort".

Beispiel einer Temperaturabsenkung über Zeitschaltuhr siehe unten.



Anschluss an Pilotgerät und Einstellungen an der Programmierkassette RMT 1 siehe separate Betriebsanleitung.

### 5. Bügel zum Trocknen von Textilien


Das Heizgerät ist mit 3 Bügeln zum Trocknen von Handtüchern und Kleidungsstücken ausgestattet. Die Bügel sind versetzt angeordnet und erlauben somit das Bestücken von mehreren Textilien gleichzeitig.

**Achtung:** Nur feuchte, jedoch keine nassen Textilien zum Trocknen über die Bügel hängen.

### 6. Heizbetrieb

Das Heizgerät verfügt über 2 separate Heizsysteme:

- Strahlungsheizung mit Wärmeabgabe über die erwärmte Oberfläche,
- Wärmeabgabe durch einen Lüfter mit separatem Heizelement über die Luftauslassschlitze an der Unterseite des Gerätes.



- A Taster Ein/Aus
- A1 Kontrollleuchte Ein/Aus
- B Drehknopf Thermostat
- B1 Kontrollleuchte Heizung Ein/Aus
- C Taster Heizlüfter
- D Taster Kaltluftbetrieb
- D1 Kontrollleuchte Kaltluftbetrieb

#### 6.1 Taster Ein/Aus

Mit Taster A kann das Heizgerät Ein oder Aus geschaltet werden.

Ist das Heizgerät eingeschaltet, leuchtet Kontrollleuchte A1.

Die Strahlungsheizung wird über Thermostat B geregelt.

Der Lüfterbetrieb wird über separate Taster (C oder D) aktiviert, siehe Abschnitt "6.3 Lüfterbetrieb".

#### 6.2 Thermostat

Durch Drehen des Thermostatknaufes B kann die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden. In Abhängigkeit von Raumtemperatur und eingestelltem Wert am Thermostatknauf schaltet der Thermostat die Strahlungsheizung ein und aus. Bei eingeschalteter Strahlungsheizung leuchtet Kontrollleuchte B1.

Der Thermostat besitzt als unterste Stellung eine Frostschutzfunktion (Drehknopf auf Symbol \*). In der Frostschutzfunktion schaltet der Thermostat bei etwa 7°C Umgebungstemperatur die Strahlungsheizung ein. Höhere Temperaturwerte können zwischen „1“ und maximal „10“ (ca. 29 °C) voreingestellt werden.

Der Lüfterbetrieb wird nicht über den Thermostaten geregelt.

#### 6.3 Lüfterbetrieb

##### 6.3.1 Heizlüfter

Mit dem Taster C kann zur Schnellanheizung zusätzlich ein integrierter Heizlüfter für eine bestimmte Zeit eingeschaltet werden. Drei Zeitintervalle sind möglich:

Taster ein Mal drücken (1/2h) – 30 Minuten,  
Taster zwei Mal drücken (1h) – 60 Minuten,  
Taster drei Mal drücken (2h) – 120 Minuten.

Durch erneutes Drücken des Tasters wird der Heizlüfter wieder ausgeschaltet.

Während der eingestellten Zeit wird der Raum unabhängig von der Einstellung des Thermostaten mit der maximalen Heizleistung beheizt.


### 6.3.2 Kaltluftbetrieb

Durch Betätigen des Taster D schaltet sich der integrierte Lüfter ohne Heizung ein. Der Kaltluftbetrieb wird an der grünen Kontrollleuchte D1 angezeigt.

An Taster C kann nun durch einmaliges oder mehrmaliges Betätigen die Dauer des Lüfterlaufs eingestellt werden.

Folgende Zeitintervalle sind möglich:

30 Minuten (1/2h), 60 Minuten (1h) oder 120 Minuten (2h), Aus.



### 6.4 Komfortbetrieb (Lüfter thermostatgeregelt)

Im Komfortbetrieb wird zusätzlich zur Strahlungsheizung auch der Heizlüfter über den Thermostaten geregelt.

*Komfortbetrieb aktivieren:*

Gerät muss eingeschaltet sein (Kontrollleuchte A1 leuchtet)

Taster A drei Sekunden lang drücken bis Kontrollleuchte A1 blinkt.

Das Gerät arbeitet jetzt im Komfortbetrieb.

*Komfortbetrieb verlassen:*

Taster A erneut betätigen (Kontrollleuchte A1 erlischt). Das Heizgerät ist ausgeschaltet.

Wird Taster A erneut betätigt, arbeitet das Gerät wieder im Normalbetrieb (wie unter "6.1 Taster Ein/Aus" beschrieben).

## 7. Überhitzungsschutz

Zu ihrer Sicherheit ist das Heizgerät mit je einem Überhitzungsschutz für die Funktionen „Strahlungswärme“ und „Heizlüfter“ ausgerüstet.

Bei unzulässiger Erwärmung wird die entsprechende Funktion automatisch abgeschaltet.

## Rücksetzen des Überhitzungsschutzes

Nach Beseitigung der Ursache für das Auslösen des Überhitzungsschutzes (z.B. Luftschlitze abgedeckt) kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

Der Überhitzungsschutz für die Funktion „Strahlungswärme“ schaltet sich automatisch nach ausreichender Abkühlung wieder ein.

Der Überhitzungsschutz für den integrierten Heizlüfter muss durch Abschalten des Heizgerätes (Taste A betätigen) und anschließender ausreichender Abkühlung manuell zurückgesetzt werden.

Sollte der Überhitzungsschutz vermehrt auslösen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## 8. Störungen

Sollten an ihrem Gerät Mängel auftreten, die zu Funktionsstörungen führen, benachrichtigen Sie bitte ihren Kundendienst.

Bitte geben Sie dem Kundendienst eine genaue Beschreibung der festgestellten Störung.

Für die Auftragsbearbeitung werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und das Fertigungsdatum (FD) des Gerätes benötigt. Diese Angaben finden Sie auf dem Typschild (Geräteseite).

Kundendienstanschriften siehe nächste Seite.

Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur von einem Elektrofachmann oder dem Kundendienst ausgeführt werden.

## 9. Reinigung des Gerätes

Zur Reinigung muss das Heizgerät ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Die Oberflächen des Heizgerätes können durch Abwischen mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt und dann getrocknet werden. Zur Reinigung keine Scheuerpulver oder Möbelpolituren verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Staubansammlungen im Gerät können von außen mit einem Staubsauger an den Geräteöffnungen abgesaugt werden.

## 10. Technische Daten

Nennleistung	1500 W
Strahlungswärme	700 W
Lüfterwärme	800 W
Spannung	230V~ 50 Hz
Schutzart	IP 24, spritzwassergeschützt
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Abmessungen ohne Bügel	440 x 1010 x 121 mm (B x H x T)
Abmessungen mit Bügel	470 x 1010 x 267 mm (B x H x T)
Gewicht	13 kg

## Entsorgungshinweis

Das Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgen, sondern einer örtlichen Entsorgungsstelle zuführen.



## Garantieurkunde

gültig für Deutschland und Österreich

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. Für die Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Bei gewerblichem Gebrauch innerhalb von 12 Monaten. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland oder Österreich betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland oder Österreich erbracht werden können.

Die Behebung der von uns als garantispflichtig anerkannter Mängel geschieht dadurch, dass die mangelhaften Teile unentgeltlich nach unserer Wahl instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Durch Art oder Ort des Einsatzes des Gerätes bedingte außergewöhnliche Kosten der Mängelbeseitigung werden nicht übernommen. Der freie Gerätezugang muss durch den Endabnehmer gestellt werden. Ausgebaute Teile, die wir zurücknehmen, gehen in unser Eigentum über. Die Garantiezeit für Nachbesserungen und Ersatzteile endet mit dem Ablauf der ursprünglichen Garantiezeit für das Gerät.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unwesentlich beeinträchtigen. Es ist jeweils der Original-Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen.

Zur Erlangung der Garantie für Fußbodenheizmatten, ist das den Projektierungsunterlagen oder das in der Montageanweisung enthaltene Prüfprotokoll ausgefüllt innerhalb vier Wochen nach Einbau der Heizung an unten stehende Adresse zu senden.

Eine Garantieleistung entfällt, wenn vom Endabnehmer oder einem Dritten die entsprechenden VDE-Vorschriften, die Bestimmungen der örtlichen Versorgungsunternehmen oder unsere Montage- und Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden sind. Durch etwa seitens des Endabnehmers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen und Arbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Die Garantie erstreckt sich auf vom Lieferer bezogene Teile. Nicht vom Lieferer bezogene Teile und Geräte-/ Anlagenmängel die auf nicht vom Lieferer bezogene Teile zurückzuführen sind fallen nicht unter den Garantieanspruch.

Sofern der Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird der Hersteller entweder kostenfreien Ersatz liefern oder den Minderwert vergüten. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen. Bei einer Haftung nach § 478 BGB wird die Haftung des Lieferers auf die Servicepauschalen des Lieferers als Höchstbetrag beschränkt.

## Kundendienst

Im Kundendienstfall ist die Robert Bosch Hausgeräte GmbH als zuständiger Kundendienst zu informieren.

### Robert Bosch Hausgeräte GmbH Deutschland

#### Auftragsannahme

Tel.-Nr. 01801 / 22 33 55  
Fax.-Nr. 01801 / 33 53 07

#### Ersatzteilbestellungen

Tel.-Nr. 01801 / 33 53 04  
Fax.-Nr. 01801 / 33 53 08  
E-Mail: spareparts@bshg.com

Die Robert Bosch Hausgeräte-GmbH Deutschland ist an 7 Tagen, 24 Stunden für Sie persönlich erreichbar!  
Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteile-Bestellungen bei der Robert Bosch Hausgeräte GmbH im Internet unter:  
<http://www.dimplex.de/kundendienst>

### Robert Bosch Hausgeräte GmbH Österreich

#### Auftragsannahme

Tel.-Nr. 0810 240 260  
Fax.-Nr. (01) 60575 51212  
E-Mail: hausgeraete.ad@bshg.com

#### Ersatzteilbestellungen

Tel.-Nr. 0810 240 261  
Fax.-Nr. (01) 60575 51212  
E-Mail: hausgeraete.et@bshg.com

Für die Auftragsbearbeitung werden die Erzeugnisnummer **E-Nr.** und das Fertigungsdatum **FD** des Gerätes benötigt.  
Diese Angaben befinden sich auf dem Typschild.

Bereitschaftsdienst in Notfällen auch an Wochenenden und Feiertagen!

Glen Dimplex Deutschland GmbH  
Am Goldenen Feld 18  
D-95326 Kulmbach

Telefon +49 (0) 9221 / 709-564 Technische Änderungen vorbehalten  
Telefax +49 (0) 9221 / 709-589  
E-Mail: kundendienst.hauswaerme@glendimplex.de  
Internet: www.dimplex.de


## Mounting and Operating Instructions

### TRFB 150 Electric Towel Warmer/Rapid Heater

trfb-gb\_ba 11/07/A

#### 1. Important Notices

Read all information contained in this manual carefully. Keep these instructions in a safe place and hand them over, if applicable, to the next owner.

- The appliance is not intended for use other than in-doors, for the heating of room air and for drying towels, garments and similar textile goods.
- The appliance may only be installed by an authorised qualified electrician.
- All repairs and interventions in the appliance may only be performed by qualified persons or the customer service.
- In the event of any defect (e.g. appliance or power cord is damaged, unit is not working), the appliance must be disconnected from the power supply. Deactivate the circuit-breaker.
- In the event of extended periods of non-use, the appliance must be disconnected from the mains power supply.
- Do not cover the heating appliance as there is a risk of fire! 
- Do not allow appliance to be operated by children or other persons not capable of safely using the device. Children must be prevented from playing with or near the appliance.
- Caution! The outside of the appliance gets hot when in use.
- Do not use the appliance in areas where flammable gases or liquids are stored or used.
- Caution! After the appliance has been switched on automatically, there is a potential fire hazard as the appliance may have been covered or obstructed prior to switching on.
- Make sure that minimum clearances, in particular from easily inflammable materials or heat-sensitive plastic materials, are maintained (see Section "2. Minimum Clearances")
- The supply cord must not be placed over the hot appliance.

#### 2. Minimum Clearances, Mounting

The heating appliance may only be mounted and operated in vertical position on a vertical wall.

For the installation of heaters in rooms with a bathtub or a shower, it is imperative that the national electrical codes and regulations be adhered to.


The appliance must be installed in such a way that switches and other controls cannot be touched by the person using the bath or the shower.

Do not mount the appliance directly under an electrical wall outlet.

The mains socket must be accessible after the appliance has been mounted.

It is absolutely necessary that the minimum clearances indicated in the mounting diagram be maintained.


Beyond that, a clearance space of at least 500 mm to combustible materials is to be allowed in front of the appliance.



#### Mounting procedure:

The heater must be fixed to the wall using 3 screws (see diagram).

1. Loosen the shipping bolt and remove wall bracket from rear panel
2. Mark the location of the mounting holes for the wall bracket. Ensure that the holes are horizontal.
3. Drill the holes, insert the wall plugs and secure the wall bracket to the wall using 2 screws.
4. Unscrew the fixing screws for the securing plate, rotate the plate 180 degrees and reattach it to the back panel.
5. Engage heater in wall bracket and mark the drilling hole for the securing plate.
6. Detach the heater from the bracket. Drill the hole for the securing plate and insert the wall plug.
7. Re-engage the heater in the wall bracket and fasten the securing plate to the wall.



Front view. Dimensions in mm

### 3. Electrical Connection

The hardwired electrical installation must be provided with an all-pole disconnecting device with a contact gap of at least 3 mm (e.g. automatic circuit-breaker).

If the heater is installed in a bathroom, it must be protected by a residual current device ( $\leq 30 \text{ mA}$ )!

In addition to the wires for the mains connection (L - brown, N - blue) a control wire (black) for external temperature setback, e.g. via a timer or a pilot device of the "ecocomfort" range with programming cassette RMT 1 is provided.

The control wire need not be in phase with the mains connection.


Due to its double-insulated design, the heater requires no earthing conductor.

If the supply cord of this appliance is damaged it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

### 4. Automatic Temperature Setback

The black control wire serves for automatic temperature setback, e.g. via an external timer or a pilot unit of the "ecocomfort" model range.

More detailed information is contained in the operating manuals of the "ecocomfort" model range or the programming cassette RMT 1.



Example: Temperature setback via timer.

### 5. Rails for Towels/Garments


The heater is supplied with 3 rails. Towels and garments can be placed on these rails for drying. The ladder design of the rails maximises capacity for hanging damp towels and clothes.

**Attention:** Only damp – not wet – garments should be placed over the rails for drying.

### 6. Heating Operation

The heater has 2 separate heating modes:

- Radiant heating via the heated surface,
- Fan heater. The heat is given off by a fan with a separate heating element, via the air outlet slots on the bottom of the appliance.



- A On/Off button
- A1 Power On indicator light
- B Thermostat dial
- B1 Heating On indicator light
- C Fan heater button
- D Cold air mode button
- D1 Cold air mode indicator light

#### 6.1 On/Off Button

Button A is used to switch the heater on and off. Power-On indicator light A1 is illuminated while the heater is switched on.

The radiant heating system is controlled via thermostat B.

Fan operation is activated via separate buttons (C or D), see Section "6.3 Fan Operation".

#### 6.2 Thermostat

The desired room temperature can be set by turning thermostat dial B.

The thermostat switches the radiant heater on and off as a function of the room temperature and the value pre-set on the thermostat dial.

The lowest setting on the thermostat is a freeze protection function (dial at symbol \*). In the freeze protection mode, the thermostat turns on the radiant heater at an ambient temperature of approximately 7°C.

Higher temperature values can be pre-set on a scale from "1" to max. "10" (approx. 29 °C).

The fan operation is not regulated by the thermostat.

#### 6.3 Fan Operation

##### 6.3.1 Fan Heater

For rapid heating, button C can be used for additionally switching on the integrated fan heater for a pre-set period of time. Three time settings are possible:

- Press button once ( $\frac{1}{2}h$ ) – 30 minutes,
- Press button twice (1h) – 60 minutes,
- Press button three times (2h) – 120 minutes.

Press the button once again to switch off the fan heater.

During the pre-set time period, the room will be heated at maximum heat output, irrespective of the thermostat setting.


**6.3.2 Cold air fan**

Pressing button D causes the integrated fan without heating action to be switched on. The cold air mode is indicated by means of the green indicator light D1.

The fan operating time can be set by pressing button C once or several times.

The following time settings are available:

30 minutes (1/2h), 60 minutes (1h) or 120 minutes (2h), off.



**6.4 Comfort Mode (thermostat-controlled fan)**

In the comfort mode, also the fan heater – in addition to the radiant heater - is controlled by the thermostat.

*To activate the Comfort mode:*

Unit must be switched on (power-on indicator light A1 is illuminated)

Press button A for three seconds until indicator light A1 is flashing.

*To exit from the Comfort mode:*

Press button A once more (indicator light A1 extinguishes, heater is off).

After the heater is switched on again (press button A once more) the appliance resumes normal operation (as described under "6.1 On/Off Button")

**7. Overheat Protection**

For your safety, the towel warmer/rapid heater is equipped with an overheat protection each for the functions "Radiant On" and "Fan heater On".

If the heater becomes excessively hot, the appliance is automatically switched off.

**Resetting the overheat protection**

After the cause of tripping the overheat protection has been eliminated (e.g. air slots were covered), the appliance can be restarted.

The "radiant heat" overheat protection will automatically reset once the appliance has cooled down sufficiently.

The overheat protection for the integrated fan heater must be reset manually by switching the heater off (actuate button A) and allowing the appliance to cool down.

Should the overheat protection trip repeatedly, please consult your customer service agent.

**8. Malfunctions**

In the event that defects in your appliance result in malfunctions, please contact your customer service agent. Provide the service agent with a detailed description of the malfunction.

For processing the service call, the product number (E-number) and the manufacturing date code (FD-number) of the appliance are required. These data can be found on the rating plate (at the rear of the appliance).

Repairs and interventions in the appliance may only be performed by a qualified electrician or the customer service.

**9. Cleaning the Appliance**

Before the appliance can be cleaned it must be switched off and have cooled down.

Wipe the outside of the heater with a soft, damp cloth and then dry. Do not use scouring powder or furniture polish for cleaning as these may damage the housing.

Dust that may have accumulated in the appliance can be removed from the outside with a vacuum cleaner.

**10. Technical Data**

Rated capacity	1500 W
Radiant heating	700 W
Fan capacity	800 W
Voltage	230V~ 50 Hz
Protection type	IP 24, splashproof
Safety class	II, double insulated
Dimensions without rail	440 x 1010 x 121 mm (W x H x D)
Dimensions with rail	470 x 1010 x 267 mm (W x H x D)
Weight	13 kg

**11. Warranty**

Authorised dealers can provide information on the terms and conditions of warranty. The warranty is not valid without a sales receipt marked with the date of purchase.

**Recycling**

The appliance must not be disposed in the normal household rubbish. Check with your local authority or retailer for recycling advice



---

Glen Dimplex Deutschland GmbH  
Am Goldenen Feld 18  
D-95326 Kulmbach

Phone +49 (0) 9221 / 709-564  
Fax +49 (0) 9221 / 709-589  
E-Mail: [kundendienst.hauswaerme@glendimplex.de](mailto:kundendienst.hauswaerme@glendimplex.de)  
Internet: [www.dimplex.de](http://www.dimplex.de)

Subject to technical changes